



REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša
i imovinsko-pravne poslove

KLASA: UP/I-352-03/23-01/21

URBROJ: 2189-08/05-24-4

Virovitica, 14. ožujka 2024.

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove Virovitičko-podravске županije, na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” broj: 80/13., 15/18., 14/19. i 127/19.), a povodom zahtjeva tvrtke HEP-a ODS d.o.o., Elektra Virovitica, HR-33000 Virovitica, Antuna Mihanovića 42 (OIB:46830600751), zastupane po direktoru Dinku Begoviću, dipl.inf., u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, po pribavljenom prethodnom mišljenju Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, donosi

RJEŠENJE

1. Planirani zahvat: “Rekonstrukcija TS 10(20)/0,4 kV Špišić Bukovica-Mali Zagreb II-Kinkovo (339) s priključnim 10(20) kV vodom, na k.č.br. 3506, 3507, 3406/2, 3408, 3505, 3409, 3451 i 3455 (nakon parcelacije k.č.br. 3455/1 i 3455/2) u k.o. Špišić Bukovica“, prihvatljiv je za ekološku mrežu.
2. Ovo rješenje donosi se na rok od četiri godine.
3. Ovo rješenje objavljuje se na službenoj web stranici Virovitičko-podravске županije.

Obrazloženje

Ovaj Upravni odjel zaprimio je dana 13. studenog 2023. godine, zahtjev od strane tvrtke HEP-ODS d.o.o., Elektra Virovitica, HR-33000 Virovitica, Antuna Mihanovića 42 (OIB:46830600751), zastupane po direktoru Dinku Begoviću, dipl.inf., za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat: “Rekonstrukcija TS 10(20)/0,4 kV Špišić Bukovica-Mali Zagreb II-Kinkovo (339) s priključnim 10(20) kV vodom, na k.č.br. 3506, 3507, 3406/2, 3408, 3505, 3409, 3451 i 3455 (nakon parcelacije k.č.br. 3455/1 i 3455/2) u k.o. Špišić Bukovica“.

Uz zahtjev je priloženo Idejno rješenje, zajedničke oznake projekta: 19/2023, T.D.: 19/2023-IR, od 31.10.2023. godine, izrađeno po projektantskom uredu HEP ODS d.o.o., Elektra Virovitica, HR-33000 Virovitica, Antuna Mihanovića 42 (OIB:46830600751), projektant Matija Zrnić, mag.ing.el.

Temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode, ovaj Upravni odjel je 13. studenog 2023. godine zatražio prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: UP/I-352-03/23-01/21, URBROJ: 2189-08/05-23-2. Dana 23. veljače 2024. godine, putem elektroničke pošte, zaprimljeno je mišljenje Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: 352-03/23-02/1527, URBROJ: 517-12-2-3-3-24-2 od 20. veljače 2024. godine u kojem se navodi da se prethodnom ocjenom zahvata može, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te se smatra da je predmetni zahvat prihvatljiv i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

U provedbi postupka razmotren je predmetni zahtjev, podaci o ekološkoj mreži i mišljenje Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te je utvrđeno kako slijedi.

Predmetnim zahvatom planirana je izgradnja distributivne trafostanice 10(20)/0,4 kV Špišić Bukovica-Mali Zagreb II-Kinkovo (339) kabelske izvedbe prema granskoj normi HEP-a N 012.01. s priključnim 10(20) kV kabelskim vodom, na k.č.br. 3506, 3507, 3406/2, 3408, 3505, 3409, 3451 i 3455 (nakon parcelacije k.č.br. 3455/1 i 3455/2) u k.o. Špišić Bukovica. Nova trafostanica je tlocrtnih dimenzija 280 cm x 205 cm, visine 253 cm od čega se 90 cm ukapa u tlo. Duljina nove trase priključnog voda je 972 m, a dimenzije rova su 0,4 m x 0,8 m. Priključni vod izvest će se podzemno kabelom NA2XS(F)2Y odgovarajućeg presjeka, spajanjem na postojeći 10(20) kV kabelski vod. Spajanje će se izvesti odgovarajućim kabelskim spojnicama. Kabel se polaže u zemlju, u rov prethodno navedenih dimenzija. Nakon izgradnje predmetnog 10(20) kV kabelskog voda demontirati će se postojeći zračni 10(20) kV vod u duljini od 775 m s 7 armirano betonskim stupovima. Također će se ukloniti postojeća trafostanica na k.č.br. 3565, k.o. Špišić Bukovica, dok će se postojeći podzemni 10(20) kV vod napustiti. Stupanj ugroženosti ptica i malih životinja bit će određen temeljem izvješća o stradavanju ptica prema Radnoj uputi za provedbu mjera zaštite ptica od strujnog udara (Prilog 1 - RU 11 od 15.5.2013.-HEP ODS d.o.o.).

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine”, broj 80/19. i 119/23.) planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže-Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001281 Bilogora i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje. S obzirom na to da se trasa podzemnog voda i trafostanica planiraju izvesti uz postojeću prometnicu, provedbom zahvata neće doći do utjecaja na ciljne vrste i stanišne tipove predmetnih područja ekološke mreže.

S obzirom na karakteristike i lokaciju zahvata, smatra se da se Prethodnom ocjenom zahvata može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te da je predmetni zahvat prihvatljiv, odnosno nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Točka 1. Izreke ovog rješenja temelji se na odredbi članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode.

Točka 2. izreke ovog rješenja temelji se na odredbi članka 43. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode.

Točka 3. izreke ovog rješenja temelji se na odredbi članka 44. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode.

Oslobođeno plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 9. stavka 2. točke 30. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine” br. 115/16. i 114/22.).

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, u roku od 15 dana od dana dostave ovog akta. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba sukladno napomeni navedenoj u Tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj: 92/21., 93/21., 95/21. i 156/22.).

Stranke se imaju pravo odreći prava na žalbu od dana primitka ovoga rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.



DOSTAVITI:

1. HEP-ODS d.o.o., Elektra Virovitica,
HR-33000 Virovitica, Antuna Mihanovića 42,
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja,
Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb,
3. Ured inspekcije zaštite prirode u Bjelovaru,
Petra Zrinskog 13, HR-43000 Bjelovar,
4. Arhivi, ovdje.