



REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša
i imovinsko-pravne poslove

KLASA: UP/I-352-03/23-01/18

URBROJ: 2189-08/05-24-4

Virovitica, 18. travnja 2024.

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove Virovitičko-podravске županije, na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” broj: 80/13., 15/18., 14/19. i 127/19.), a povodom zahtjeva tvrtke HEP-a ODS d.o.o., Elektra Virovitica, HR-33000 Virovitica, Antuna Mihanovića 42 (OIB:46830600751), zastupane po direktoru Dinku Begoviću, dipl.inf., u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, po pribavljenom prethodnom mišljenju Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, donosi

RJEŠENJE

1. Planirani zahvat: “Rekonstrukcija priključnih 10(20) kV vodova za TS tip tornjić na području općine Gradina i rekonstrukcija 10(20)/0,4 kV Gradina II-Trg kralja Zvonimira (297), na k.č.br. 1455, 1454/1, 1588/2, 1587/2, 1589/1, 267, 266, 520 i 519 u k.o. Rušani, na k.č.br. 1877, 1876, 2822, 2823, 1856/1, 2788/1, 1467, 2782, 1468/1, 1463/9, 1464, 147/2, 2679/1, 2715/1, 174, 1950, 2540 i 2585/1 u k.o. Gradina, na k.č.br. 33, 869 i 870 u k.o. Detkovac, na k.č.br. 626 u k.o. Bačevac, na k.č.br. 995/2 i 444 u k.o. Brezovica, te na k.č.br. 475, 2039 i 477 u k.o. Gačićte“, prihvatljiv je za ekološku mrežu.
2. Ovo rješenje donosi se na rok od četiri godine.
3. Ovo rješenje objavljuje se na službenoj web stranici Virovitičko-podravске županije.

Obrazloženje

Ovaj Upravni odjel zaprimio je dana 20. listopada 2023. godine, zahtjev od strane HEP-a ODS d.o.o., Elektra Virovitica, HR-33000 Virovitica, Antuna Mihanovića 42 (OIB:46830600751), zastupane po direktoru Dinku Begoviću, dipl.inf., za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat: “Rekonstrukcija priključnih 10(20) kV vodova za TS tip tornjić na području općine Gradina i rekonstrukcija 10(20)/0,4 kV Gradina II-Trg kralja Zvonimira (297), na k.č.br. 1455, 1454/1, 1588/2, 1587/2, 1589/1, 267, 266, 520 i 519 u k.o. Rušani, na k.č.br. 1877, 1876, 2822, 2823, 1856/1, 2788/1, 1467, 2782, 1468/1, 1463/9, 1464, 147/2, 2679/1, 2715/1, 174, 1950, 2540 i 2585/1 u k.o. Gradina, na k.č.br. 33, 869 i 870 u k.o. Detkovac, na k.č.br. 626 u k.o. Bačevac, na k.č.br. 995/2 i 444 u k.o. Brezovica, te na k.č.br. 475, 2039 i 477 u k.o. Gačićte“.

Uz zahtjev je priloženo Idejno rješenje, zajednička oznaka projekta: 17/2023, T.D.: 17/2023-IR, od 25.09.2023. godine, izrađeno projektantskom uredu HEP ODS d.o.o., Elektra Virovitica, HR-33000 Virovitica, Antuna Mihanovića 42 (OIB: 46830600751), projektant Matija Zrnić, mag.ing.el.

Temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode, ovaj Upravni odjel je 20. listopada 2023. godine zatražio prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog

razvoja, KLASA: UP/I-352-03/23-01/18, URBROJ: 2189-08/05-23-2. Dana 3. travnja 2024. godine, putem elektroničke pošte, zaprimljeno je mišljenje Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: 352-03/23-02/1410, URBROJ: 517-12-2-1-2-24-2 od 28. ožujka 2024. godine u kojem se navodi da se prethodnom ocjenom zahvata može, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te se smatra da je predmetni zahvat prihvatljiv i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

U provedbi postupka razmotren je predmetni zahtjev, podaci o ekološkoj mreži i mišljenje Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te je u istom utvrđeno kako slijedi.

Predmetnim zahvatom planirana je izgradnja priključnih 10(20) kV vodova za TS tip tornjić na području općine Gradina i rekonstrukcija 10(20)/0,4 kV Gradina II-Trg kralja Zvonimira (297), na k.č.br. 1455, 1454/1, 1588/2, 1587/2, 1589/1, 267, 266, 520 i 519 u k.o. Rušani, na k.č.br. 1877, 1876, 2822, 2823, 1856/1, 2788/1, 1467, 2782, 1468/1, 1463/9, 1464, 147/2, 2679/1, 2715/1, 174, 1950, 2540 i 2585/1 u k.o. Gradina, na k.č.br. 33, 869 i 870 k.o. Detkovic, na k.č.br. 626 u k.o. Bačevac, na k.č.br. 995/2 i 444 u k.o. Brezovica, te na k.č.br. 475, 2039 i 477 u k.o. Gačište. Izgradnja priključnih 10(20)kV vodova za TS 10(20)/0,4 kV tip tornjić radi se u svrhu povećanja pouzdanosti i sigurnosti opskrbe električnom energijom te pripreme prijelaza na 20 kV naponsku razinu, a izvesti će se podzemno kabelom spajanjem na postojeću TS i postojeći i/ili novi armiranobetonski stup, dijelom zračno i dijelom podzemno kabelom spajanjem na postojeću TS i postojeći i/ili novi armiranobetonski stup gdje će se ugraditi vertikalni rastavljač. Zahvatom je predviđena izgradnja nove distributivne TS 10(20)/0,4 kV Gradina II-Trg kralja Zvonimira (297) na parceli k.č.br. 1464 u k.o. Gradina kableske izvedbe s priključnim podzemnim 10(20) kV kabelom, spajanjem na postojeću TS 10(20)/0,4 kV Poljoprivreda Gradina i spajanjem na postojeći armiranobetonski stup, gdje će se ugraditi vertikalni rastavljač. Trafostanica će biti izvedena kao tipska betonska trafostanica tlocrtna dimenzije 414 cm x 210 cm, visine 361 cm (od čega se 90 cm ukapa u tlo). Dimenzije rova su 0,4 m x 0,8 m, osim ako nije potrebna veća dubina radi križanja s drugom infrastrukturom. Ukupna duljina trase priključnih 10(20) kV vodova je 2325 m (podzemno 2205 m, nadzemno 120 m). Nakon izgradnje predmetnog 10(20) kv kablenskog voda demontirati će se postojeći zračni 10(20) kV vod u duljini od 1508 m.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine”, broj 80/19. i 119/23.) planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže-Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR5000015 Srednji tok Drave i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000015 Srednji tok Drave.

Prema bazi podataka Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, kako je navedeno u naprijed navedenom mišljenju, navedeno POVS područje uključeno je u ekološku mrežu s ciljem očuvanja slijedećih vrsta i tipova staništa: obična lisanka, rogati regoč, veliki tresetar, bolen, piškur, prugasti balavac, veliki vretenac, barska kornjača, dabar, vidra, veliki panonski vodenjak, crnka, dunavska paklara, balonijev balavac, istočna vodendjevojčica, zlatni vijun, vijun, bjeloperajna kruška, gavčica, plotica, mala svibanjska riđa i aluvijalne šume (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Navedeno POP područje uključeno je u ekološku mrežu s ciljem očuvanja populacija slijedećih vrsta: mala prutka, vodomar, čaplja danguba, velika bijela čaplja, roda, crna roda, eja strnjarica, crvenoglavi djetlić, mala bijela čaplja, mali sokol, bjelovrata muharica, štekavac, čaplja voljak, modrovoljka, crna lunja, gak, mali vranac, siva žuna, bregunica i pjegava grmuša te značajnih negnijezdećih (selidbenih) populacija ptica.

Sobzirom na to da se zahvat provodi uz rubove postojećih prometnica ili se radi o polaganju podzemnog kabel čija je trasa prilagođena cesti, poljskim i/ili prilaznim putevima te će se dio zahvata izvesti zračno spajanjem na postojeću TS i postojeći i/ili novi armiranobetonski stup te uzimajući u obzir činjenicu da će se glavni projekt uskladiti sa smjernicama za izbjegavanje i ublažavanje utjecaja elektroenergetske infrastrukture na migratorne vrste ptica Sporazuma o zaštiti afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica (AEWA) i s člankom „Prilog tipizaciji tehničkih rješenja za zaštitu ptica i malih životinja na srednjenaponskim elektroenergetskim postrojenjima”, smatra se da se može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja provedbe zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološko mreže POVS HR5000015 Srednji tok Drave i POPHR1000015 Srednji tok Drave.

S obzirom na karakteristike i lokaciju zahvata, smatra se da se Prethodnom ocjenom zahvata može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te da je predmetni zahvat prihvatljiv, odnosno nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Točka 1. Izreke ovog rješenja temelji se na odredbi članka 30. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode.

Točka 2. izreke ovog rješenja temelji se na odredbi članka 43. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode.

Točka 3. izreke ovog rješenja temelji se na odredbi članka 44. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode.

Oslobođeno plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 9. stavka 2. točke 30. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine” br. 115/16. i 114/22.).

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, u roku od 15 dana od dana dostave ovog akta. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba sukladno napomeni navedenoj u Tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj: 92/21., 93/21., 95/21. i 156/22.).

Stranke se imaju pravo odreći prava na žalbu od dana primitka ovoga rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

PROČELNICA
Zorica Hegedušić, dipl.iur.

DOSTAVITI:

1. HEP-a ODS d.o.o., Elektra Virovitica, HR-33000 Virovitica, Antuna Mihanovića 42
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja,
Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb,
3. Ured inspekcije zaštite prirode u Bjelovaru,
Petra Zrinskog 13, HR-43000 Bjelovar
4. Arhivi, ovdje.